

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск

« » В/А: Брядовая
« » 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

заведующий детским садом № 116

« » Т.Б. Кораблева

« » 2016 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 116

СОГЛАСОВАНО:

Ярославской областной организации

Рыбинская местная организация

общероссийской общественной

организации инвалидов

«Всероссийское Орден Трудового Красного Знамени Общество слепых»

Председатель Салдина Татьяна Ивановна



ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 116

1. Краткая характеристика объекта

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116

адрес: Ярославская область, город Рыбинск, улица 1-я Выборгская, дом 51а

тел./факс: 8(4855)26-71-25; e-mail:

korableva.dou116@yandex.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта.

Администрация городского округа город Рыбинск

3. Вид оказываемых услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности: присмотр и уход за детьми.

4. Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, 2 638 кв.м

1988 год постройки, земельный участок 10 541 кв. м., находится в постоянном пользовании (бессрочном) с 2012 года (повторное, взамен свидетельства 25.07.2012 г. свидетельство о государственной регистрации права от 24.03.2016 г.)

(количество этажей, год постройки (капитального ремонта))

5. Объем предоставляемых услуг: 258 детей/ 73 сотрудников/ дополнительно 258 родителей (законных представителей) воспитанников)

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость)

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

> вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;

> вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;

> вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками за дополнительную оплату;

> вариант «-» - не обслуживаются.

7. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения)

| Категории инвалидов | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|
| На кресле коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

| Критерии соответствия объекта требованиям по обеспечению его доступности для инвалидов, в том числе: | Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (имеется / «0» отсутствует) |
|--|---|
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 0 |
| сменные кресла-коляски | 0 |
| адаптированные лифты | 0 |
| поручни | 0 |
| пандусы | 0 |
| подъемные платформы (аппарели) | 0 |
| раздвижные двери | 0 |
| доступные входные группы | 0 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | 0 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 0 |
| надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 0 |
| дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 0 |
| дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | 0 |
| Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | имеется |

III. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

| Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе | Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет) |
|--|--|
| оборудование (в установленных законодательством случаях) помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью | 0 |
| наличие специального и приспособленного | 0 |

| | |
|--|----|
| оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов) | |
| проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | да |
| наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | да |
| предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | да |
| предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | 0 |
| соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | 0 |
| Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да |
| иные | 0 |

IV. Доступность элементов здания образовательного учреждения для различных категорий инвалидов

| Наименование элементов территории образовательного учреждения | Фактическая доступность для инвалидов | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | На кресле – коляске (К) | С поражением опорно-двигательного аппарата (О) | Поражением слуха (Г) | С поражением зрения (С) |
| Территория объекта | - | - | - | - |
| Входная группа | - | - | + | + |
| Пути движения | - | - | + | + |
| Зона обслуживания | - | - | - | - |
| Санитарно-бытовые помещения | - | - | + | - |
| Средства информации и телекоммуникации | - | + | - | + |

V. Заключение о доступности здания образовательного учреждения для инвалидов

| Степень доступности здания | Категории инвалидов | | | |
|---|---------------------|---|---|---|
| | К | О | С | Г |
| Объект полностью доступен | | | | |
| Объект частично доступен, требуется частичная адаптация | | | | |
| Объект условно доступен, требуется адаптация | + | + | + | + |

VI. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства в Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

4.1.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|-----|---|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Необходима модернизация и реконструкция асфальтовых дорожек вокруг здания. Необходимо оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов |
| 2. | Вход (входы) в здание | Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации (установка дополнительных поручней, пандусов, раздвижных дверей) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Технические решения невозможны ввиду недостаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | В групповой комнате требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации: установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров; приобретение специальной мебели |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | В туалетной и умывальной комнате требуется оборудование технических средств реабилитации: установка звуковых, |

| | | |
|----|---|--|
| | | визуальных и тактильных ориентиров. |
| 6. | Система информации на объекте | Не нуждается в адаптации |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Требуется установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров |
| 8. | Все зоны и участки | Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации |

4.1.2. Период проведения работ – до 2025 года

Правовое основание:

В рамках исполнения постановления Правительства области от 10.10.2011 N 770-п "Об областной целевой программе "Доступная среда" на 2012-2015 годы": приказа Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 21.01.2016 № 86 «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг», а также во исполнении приказа Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от 20.02.2016 № 053-01-03/49 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования».

4.1.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности) – обеспечена доступность для разных групп инвалидов

4.1.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с Департаментом образования Администрации городского округа город Рыбинск

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____ нет _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.2 Рекомендации по срокам и объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п.п. | Предлагаемые управленческие решения | Сроки | Примечание | Ответственные лица и исполнители |
|--------|---|----------|------------|----------------------------------|
| 1. | Разработать паспорт доступности объекта для инвалидов | 2016 год | | Заведующий Рабочая группа |
| 2. | Разработка нормативно- | 2016 год | | Заведующий |

| | | | | |
|----|--|-----------|----------------------------|--------------------------------------|
| | правовые акты и инструктажи для работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | | | Рабочая группа |
| 3. | Внести изменения в должностную инструкцию воспитателя, младшего воспитателя и специалиста детского сада с целью предоставления услуги по сопровождению инвалида по территории объекта работником организации | 2016 год | | Заведующий Рабочая группа |
| 4. | Контрастная окраска первой и последней ступени на лестницах внутри здания | 2016 год | | Заместитель заведующего по АХР |
| 5. | | 2016 год | | Заместитель заведующего по АХР |
| 6. | Обучение лиц, назначенных приказом руководителя для сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) | 2017-2018 | При наличии финансирования | Заведующий |
| 7. | Установить поручни с двух сторон на входной группе | 2018 год | При наличии финансирования | Заместитель заведующего по АХР |

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от " _____ " _____ 20____ г.;

акта обследования объекта от " _____ " _____ 20____ г.

Дата составления паспорта " 30 " _____ 2016 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Заведующий детским садом № 116
(должность)

Руководитель объекта:

Заведующий детским садом № 116
(должность)



Т.Б. Кораблева
(подпись)

Т.Б. Кораблева
(подпись)

В настоящем документе прокуратура, прошито,
скреплено печатью _____ лист.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7
Коробова

