



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому  
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112,

E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 29 » июня 2021 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 136

В период с 01 июня 2021 года по 29 июня 2021 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51 А на основании распоряжения № 136 от 24.05.2021 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина ВА., проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 116, юридический адрес: Ярославская область, город Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51 А. ОГРН 1027601110910 ИНН 7610041900. Объект защиты по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51 А, относится к категории чрезвычайно высокого риска.

Общая продолжительность проверки: 3 часа:

с 10 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. 09.06.2021 г., с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 29.06.2021 г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий детским садом № 116 Кораблева Т.Б. 25.05.2021 года, в 11 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Гладышева Дарья Игоревна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий детским садом № 116 Кораблева Татьяна Борисовна.

В ходе проведения проверки установлено: здание детского сада, 2-х этажное, кирпичное, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности. Класс функциональной пожарной опасности (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Ф 1.1. Общая площадь здания (согласно технической документации на здание детского сада, выполненная Ярославским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», инвентарный номер 20.0.09841, составленного по состоянию на 20.06.2014 года) составляет 1715 м<sup>2</sup>.

Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие и пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-8 «2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Из помещений 1-го этажа здания имеется 7 эвакуационных выходов непосредственно наружу, из помещений 2-го этажа здания имеется 4 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 1-го типа. Из помещений 3-го этажа имеется 3 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 1-го типа. Здание защищено системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, контрольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС, СОУЭ с ИП Лебедевым Г.Б. (договор № 3 от 11.01.2021 года). На момент проверки система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в работоспособном состоянии. Представлен Акт проверки технического состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией б/н от 18.03.2021 года. Здание оборудовано радиоканальной связью с ЦППС «2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Ярославской области». Заключен договор на техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг радиоканальной системы передачи извещений о пожарах с ЯОООО «ВДПО» (договор № 86-МТ от 11.01.2021 года). Представлен Акт б/н проверки технического

состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 08.06.2021 года. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с 8 пожарными кранами. Представлен акт проверки внутреннего противопожарного водопровода № б/н от 19.04.2021 года.

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения согласно расчету. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. С сотрудниками организовано проведение противопожарного инструктажа с записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности установленной формы, также организовано проведение практических тренировок всего задействованного персонала в случае возникновения пожара.

Лицами, ответственными за пожарную безопасность, пройдено обучение на курсах по ПТМ на базе ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» (свидетельства: Кораблева Т.Б. № 3227 от 20.05.2021 г., Чуркина Е.С. № 3225 от 20.05.2021 г.).

На объекте разработана и утверждена декларация пожарной безопасности, зарегистрированная отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам № 78415-1344-4-7-1-16 от 27.04.2021 года.

На объекте ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлены.**

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля выдана.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

**Прилагаемые документы:**

- проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88 "Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности");

- проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 4 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88 "Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности").

**Подпись лица, проводившего проверку:**

Государственный инспектор города Рыбинска,  
Рыбинского и Пошехонского районов  
Ярославской области по пожарному надзору,  
Гладышева Д.И.

«29» июня 2021 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта с ~~своими~~ приложениями получил:

«29» июня 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)