



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 29 » ноября 2018 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут


АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 310

В период «06» ноября 2018 года по «29» ноября 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51а, на основании распоряжения № 310 от 25.10.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №116, юридический адрес: 152915, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51а, ИНН 7610041900 ОГРН 1027601110910.

Продолжительность проверки: 18 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №116 Кораблева Татьяна Борисовна, получено лично 25.10.2018 года 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №116 Кораблева Татьяна Борисовна.

В ходе проведения проверки установлено, что здание муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №116 1988 года постройки, 2-х этажное, железобетонное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля мягкая совмещенная, площадь здания 2641, 7 кв. м. (согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 07.07.2009 года серии 76-АА № 914507). Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Здание рассчитано на одновременное пребывание 260 детей и 75 человек обслуживающего персонала. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, контрольно-приемный прибор С-2000БИ установлен на 1-м этаже здания у дежурного вахтера. Заключен договор на техническое обслуживание автоматической

пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре №93 от «09» января 2017 года с ИП Лебедевым Г.Б. На момент проведения проверки системы пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией находятся в работоспособном состоянии. Предоставлен акт проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией от 21.11.2018 года ИП Лебедев Г.Б., акт замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 21.11.2018 года. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной части. Заключен договор безвозмездного оказания услуг № 91-МТ от «09» января 2018 года «Оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожарах» с ЯОО ООО ВДПО, представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 06.11.2018 года. Здание оборудовано внутренним водопроводом. Предоставлен акт приемки выполненных работ по испытанию внутреннего противопожарного водоснабжения от в сентябре 2018 года ИП Лебедевым Г.Б. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. На объекте разработана документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Число подъемов в одном марше наружной пожарной одномаршевой лестницы из групп №3 и №4, служащей для эвакуации людей, находящихся в здании более 18 подъемов, а именно 19.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.1.	Детский сад №116 в лице заведующего Кораблевой Т.Б.
2.	Уклон лестницы на путях эвакуации из групп №3 и №4 более 1:1; ширина проступи менее 25 см (21 см фактически), а высота ступени - более 22 см (23 см фактически).	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), п. 6.30*	Детский сад №116 в лице заведующего Кораблевой Т.Б.
3.	Уклон лестницы на путях эвакуации из группы №12 более 1:1; ширина проступи менее 25 см (21 см фактически), а высота ступени - более 22 см (23 см фактически).	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), п. 6.30*	Детский сад №116 в лице заведующего Кораблевой Т.Б.
4.	Уклон лестницы на путях эвакуации из группы №8 более 1:1; ширина проступи менее 25 см (21 см	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), п. 6.30*	Детский сад №116 в лице заведующего Кораблевой Т.Б.

	фактически), а высота ступени - более 22 см (23 см фактически).		
5.	В помещении музыкального зала применены декоративно-отделочный материал для подвесного потолка с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1, а именно КМ2, что подтверждается представленным юридическим лицом Сертификатом соответствия №С-RU.ПБ68.В.01554	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134 п. 7.	Детский сад №116 в лице заведующего Кораблевой Т.Б.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.



Прилагаемые документы:

Предписание №310/1/1(204) от 29.11.2018 года.

Государственный инспектор по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В.

«29» ноября 2018 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил заведующий детским садом №116 Кораблева Т.Б. «29» ноября 2018 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица (лиц), проводивших проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 310/1/1(204)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №116
в лице заведующего Кораблевой Татьяны Борисовны.

В период «06» ноября 2018 года по «29» ноября 2018 года по адресу: Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51а, на основании распоряжения № 310 от 25.10.2018 года
главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка
в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №116,
юридический адрес: 152915, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51а, ИНН
7610041900 ОГРН 1027601110910.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №116 Кораблева Т.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Число подъемов в одном марше наружной пожарной одномаршевой лестницы из групп №3 и №4, служащей для эвакуации людей, находящихся в здании более 18 подъемов, а именно 19.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.1.	01.10.2020	
2.	Уклон лестницы на путях эвакуации из групп №3 и №4 более 1:1; ширина проступи менее 25 см (21 см фактически), а высота ступени - более 22 см (23 см фактически).	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), п. 6.30*	01.10.2020	
3.	Уклон лестницы на путях эвакуации из группы №12 более 1:1; ширина проступи менее 25 см (21 см фактически), а высота ступени - более 22 см (23 см фактически).	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), п. 6.30*	01.10.2020	
4.	Уклон лестницы на путях	СНиП 21-01-97* Пожарная	01.10.2020	

	эвакуации из группы №8 более 1:1; ширина проступи менее 25 см (21 см фактически), а высота ступени - более 22 см (23 см фактически).	безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), п. 6.30*		
5.	В помещении музыкального зала применены декоративно-отделочный материал для подвесного потолка с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1, а именно КМ2, что подтверждается представленным юридическим лицом Сертификатом соответствия №С-RU.ПБ68.В.01554	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134 п. 7.	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания исполнительных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственной, муниципальной и ведомственной жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В.



«29» ноября 2018 года

Предписание для исполнения получил:

заведующий детским садом №116 Кораблева Т.Б. «29» ноября 2018 года

(подпись)

