Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андронова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Рыбинск

« 18 » октября 2019 г.

15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 239

Рыбинск

Плановая проверка

Цель, задачи, предмет проверки: 7б-1

Вид контроля: Муниципальный контроль

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки: 15

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №116 Кораблева Татьяна Борисовна, по факсу 25.09.2019 года через входящий №140 от 25.09.2019 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Зологарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: и.о. заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №116 Рыбакова Ольга Павловна.

В ходе проведения проверки установлено, что здание муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №116 1988 года постройки, 2-х этажное, железобетонное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля мягкая совмещенная, площадь здания 2641,7 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2009 года серии 76-АА № 091... Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Здание рассчитано на единовременное пребывание 260 детей и 75 человек обслуживающего персонала. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, контрольно-приемный прибор С-2000БИ установлен на 1-м этаже у дежурного вахтера. Заключен договор на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре №... «09» января 2019 года с ИП Лебедевым Г.В. На момент проведения проверки системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией находятся в работоспособном состоянии. Предоставлен акт проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией от 26.09.2019 года ИП

Лебедев Г.Б., акт замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управлени[illegible] куацией людей при пожаре от 26.09.2019 года. Здание оборудовано радиоканальной связью с б[illegible] лением пожарной части. Заключен договор безвозмездного оказания услуг № [illegible] «09» января 2019 года «Оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторе[illegible] объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожаре» с ЯОО ООО «[illegible] составлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы пер[illegible] извещений о пожаре от 18.09.2019 года. Здание оборудовано внутреннего водопровода. Предс[illegible] акт приемки выполненных работ по испытанию внутреннего противопожарного водоснабжения [illegible] сентябре 2019 года ИП Лебедевым Г.Б. Здание обеспечено первичными средствами пожаротуше[illegible] гласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием. Ближайшее пожар[illegible] отделение (ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном вр[illegible] прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №1[illegible] Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Обеспечение обслуживающего [illegible] нала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не треб[illegible]. На объекте разработана документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны [illegible] вакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного инст[illegible] с персонаж ом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех [illegible] нированных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и лицом ответственным [illegible] жарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен[illegible] муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале [illegible] ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указ[illegible] положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного конт[illegible] дора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) [illegible] ие проверки установлено, что п. 5 предписания №310/171(204), срок исполнения которого истек [illegible] 19 года, исполнен.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринит[illegible] проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля о[illegible] ствует.

_____

подпись проверяющего

(должность уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, в отношении которого проведена проверка)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпр[illegible] теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального конт[illegible] внесена.

_____

подпись проверяющего

(должность уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, в отношении которого проведена проверка)

Прилагаемые документы:

Государственный инспектор по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В. «18» октября 2019 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: и.о. завед[illegible] детским садом №116 Рыбакова О.Н. «[illegible]» октября 2019 года _____

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)