



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 310/1/1(204)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №116
в лице заведующего Кораблевой Татьяны Борисовны.

В период «06» ноября 2018 года по «29» ноября 2018 года по адресу: Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51а, на основании распоряжения № 310 от 25.10.2018 года
главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка
в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №116,
юридический адрес: 152915, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51а, ИНН
7610041900 ОГРН 1027601110910.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №116 Кораблева Т.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Число подъемов в одном марше наружной пожарной одномаршевой лестницы из групп №3 и №4, служащей для эвакуации людей, находящихся в здании более 18 подъемов, а именно 19.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.1.	01.10.2020	
2.	Уклон лестницы на путях эвакуации из групп №3 и №4 более 1:1; ширина проступи менее 25 см (21 см фактически), а высота ступени - более 22 см (23 см фактически).	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), п. 6.30*	01.10.2020	
3.	Уклон лестницы на путях эвакуации из группы №12 более 1:1; ширина проступи менее 25 см (21 см фактически), а высота ступени - более 22 см (23 см фактически).	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), п. 6.30*	01.10.2020	
4.	Уклон лестницы на путях	СНиП 21-01-97* Пожарная	01.10.2020	

	эвакуации из группы №8 более 1:1; ширина проступи менее 25 см (21 см фактически), а высота ступени - более 22 см (23 см фактически).	безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2), п. 6.30*		
5.	В помещении музыкального зала применены декоративно-отделочный материал для подвесного потолка с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1, а именно КМ2, что подтверждается представленным юридическим лицом Сертификатом соответствия №С-RU.ПБ68.В.01554	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134 п. 7.	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В.



«20» ноября 2018 года

Предписание для исполнения получил:

заведующий детским садом №116 Кораблева Т.Б. «20» ноября 2018 года

(подпись)

